

Au Conseil intercommunal du SIDERE

Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le préavis N° 23/2021-2026 relatif à une demande de crédit de CHF 142'800.00 pour le remplacement d'une conduite de distribution d'eau potable et de défense incendie à la rue de Saint-Bonnet à Dully

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

La Commission des Finances du SIDERE s'est réunie en séance le mercredi 4 octobre 2023 à 17h00 dans les locaux administratifs du SIDERE à Perroy.

Sont présents les membres de la Commission des Finances suivants :

Madame Valérie Schlup, Commune de Rolle

Messieurs Andreas Meyer, Commune de Féchy
Steve Jaquier, Commune de Mont-sur-Rolle
Hans-Peter Brunner, Commune de Vinzel (rapporteur)

Sont excusés Philippe Parmelin, Bursins

Sont également présents, M. Francis Mondoux, vice-président du CoDir du SIDERE et M. Samuel Grossenbacher, Herter & Wiesmann, Ingénieurs conseils.

La CoFin les remercie pour les informations et explications détaillées fournies.

1. Préambule

La Municipalité de Dully va entreprendre des travaux de remplacement de collecteurs d'eaux claires au chemin de Saint-Bonnet jusqu'au ruisseau situé en aval.

Dans le cadre de la mise en conformité de son réseau de distribution d'eau potable et de défense incendie, le SIDERE veut profiter de ces travaux pour remplacer la conduite existante vétuste dans cette rue.

2. Travaux projetés

Conformément au PDDE, la conduite existante en fonte (Ø 125 mm), sera remplacé par une nouvelle conduite en polyéthylène (PE 100, PN10, Ø 160 mm) sur une longueur de 100 m. Deux bornes hydrantes existantes seront remplacées.

La conduite concernée est mise en charge par le réservoir Ouest à Bursins, qui génère une pression statique de 9.3 bars au droit du tronçon projeté.

La nouvelle artère sera raccordée à l'amont sur la conduite existante en PE 100, PN10, Ø 200 mm et à l'aval sur la conduite existante en fonte Ø 125 mm.

3. Aspects financiers

Le montant total de l'investissement pour les travaux projetés s'élève à CHF 142'800.00 TTC. Ce montant comprend le coût de l'ensemble des travaux, à savoir le remplacement de la conduite existante en fonte Ø 125 mm par une nouvelle conduite en polyéthylène (PE 100, PN10, Ø 160 mm) sur 100 m, y compris les travaux de génie civil, de l'appareillage et les frais annexes.

Commission des Finances

En ce qui concerne le remplacement de la conduite, une subvention de l'ECA sera allouée sur le montant de travaux relatifs à la défense incendie.

Le préavis prévoit de financer cet investissement par un emprunt bancaire. La CoFin ne s'oppose pas à un emprunt pour le financement des travaux, cependant si les liquidités le permettent, la CoFin privilégie le financement par la trésorerie courante.

Au regard du bilan du SIDERE au 31.12.2022 et au vu d'un budget 2023 équilibré, on peut conclure que les finances du SIDERE sont saines et que le financement du crédit de CHF 142'800.00, nécessaire à la réalisation des travaux projetés, est supportable et ne met pas en péril les finances du SIDERE.

4. Conclusions

La Commission des Finances, à l'unanimité de ses membres présents, vous demande de bien vouloir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DU SIDERE

- Vu le préavis N° 23/2021-2026 du Comité de direction, relatif à une demande de crédit d'un montant total de CHF 142'800.00 pour le remplacement d'une conduite de distribution d'eau potable et la défense incendie à la Rue Saint-Bonnet à Dully.
- Entendu le rapport de la Commission chargée d'étudier cet objet
- Considérant qu'il a été porté à l'ordre du jour

DÉCIDE

- d'adopter le préavis N° 23/2021-2026 tel que présenté.

Perroy, le 9 octobre 2023


Pour la Commission des finances



Valérie Schlup



Steve Jaquier



Andreas Meyer



Hans-Peter Brunner (rapporteur)