

## **Au Conseil intercommunal du SIDERE**

### **Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le préavis N° 28/2021-2026 relatif à une demande de crédit de CHF 175'663.00 TTC pour des travaux suite au glissement de terrain à Mont-sur-Rolle, parcelle n° 1006-4**

La Commission des Finances du SIDERE s'est réunie en séance le mercredi 29 mai 2024 à 17h00 dans les locaux administratifs du SIDERE à Perroy.

Sont présents les membres de la Commission des Finances suivants :

Madame Valérie Schlup, Commune de Rolle  
Messieurs Philippe Parmelin, Commune de Bursins  
Andreas Meyer, Commune de Féchy  
Steve Jaquier, Commune de Mont-sur-Rolle  
Hans-Peter Brunner, Commune de Vinzel (rapporteur)

Tous les membres de la Commission des Finances sont présents.

Sont également présents, M. François Delafoge, président du CoDir du SIDERE, M. Francis Mondoux, vice-président du CoDir du SIDERE.

M. Antoine Dvorak, Herter & Wiesmann, Ingénieurs conseils.

La CoFin les remercie pour les informations et explications détaillées fournies.

### **1. Préambule**

Suite à des précipitations abondantes en automne 2023, un glissement de terrain s'est déclenché à Mont-sur-Rolle, sur les parcelles n° 64 et n° 1006-4 dans le secteur de Mont-Dessus. Sur cette dernière se trouve une conduite de distribution d'eau potable et de défense incendie en fonte Ø 100 mm. En aval, sur la parcelle n° 64, une conduite en PE 50 PN 4 Ø 63/58 mm d'adduction d'eau de source a été endommagée suite à ce mouvement de terre. Le projet consiste à déplacer les conduites de cette zone de glissement.

### **2. Travaux projetés**

Les travaux suivants sont prévus :

- Réaliser une étude géotechnique afin d'exécuter un forage dirigé.
- Réaliser un forage dirigé d'une longueur de 80 m au fond du talweg, afin de mettre en place les deux nouvelles conduites en GEROFIT PE 100 (PN 10 Ø 75/66.0 mm, PN 16 Ø 160/130.8 mm), ceci en collaboration avec les autres services.
- Modifier le tracé de la conduite de distribution en PE 100 PN 16 Ø 160/130.8 mm, sur une longueur de 50 m.
- Supprimer un tronçon de conduite de distribution endommagé.
- Réaliser un essai de pression sur la conduite d'adduction d'eau et remplacement d'un éventuel tronçon.

### **3. Aspects financiers**

Le montant total de l'investissement pour ce projet s'élève à CHF 175'663.00 TTC, et comprend le coût de l'ensemble des travaux, à savoir l'étude géotechnique, les travaux de génie civil, l'appareillage et les frais technique et administratifs.

Une demande de subventions a été soumise à l'ECA pour les prestations de défense incendie.

Une durée d'amortissement de 60 ans est prévu, conformément au Règlement sur la comptabilité des communes.

Le préavis prévoit de financer cet investissement par un emprunt bancaire. La CoFin ne s'oppose pas à un emprunt pour le financement des travaux, cependant si les liquidités le permettent, la CoFin privilégie un financement par la trésorerie courante.

Au regard du bilan du SIDERE au 31.12.2022 et au vu d'un budget 2024 équilibré, on peut conclure que les finances du SIDERE sont saines et que le financement du crédit de CHF 175'663.00, nécessaire à la réalisation des travaux projetés, est supportable et ne met pas en péril les finances du SIDERE.

#### **4. Conclusions**

La Commission des Finances, à l'unanimité, vous demande Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le préavis N° 28/2021-2026 du CoDir tel que présenté et de prendre la décision suivante :

- d'autoriser le Comité de Direction à faire procéder aux travaux décrits.
- d'accorder au Comité de Direction un crédit de CHF 175'663.00 afin de procéder aux travaux décrits.
- d'autoriser le Comité de Direction à emprunter la somme de CHF 175'663.00 auprès d'un organisme bancaire de la place aux meilleures conditions.

Perroy, le 7 juin 2024

#### **Pour la Commission des finances**

Valérie Schlup

Steve Jaquier

Philippe Parmelin

Andreas Meyer

Hans-Peter Brunner (rapporteur)